

PREMESSO CHE:

- in data 11/06/2018 la ditta Vernengo Servizi srl ha avviato le attività di manutenzione delle apparecchiature che trattano e climatizzano l'aria destinata alla sala Risonanza Magnetica G.E., compreso la sostituzione di tutti i filtri aria delle UTA e dei chiller, la manutenzione generale delle apparecchiature che refrigerano l'elio del magnete e le apparecchiature che garantiscono l'estrazione dell'aria;
- in fase di manutenzione, la ditta Vernengo Servizi segnala un guasto del climatizzatore General che garantisce la climatizzazione del locale tecnico della Risonanza Magnetica G.E.;
- la Ditta identifica il guasto in una possibile perdita di gas refrigerato dal climatizzatore;

CONSIDERATO CHE:

- la Fondazione non ha al proprio interno personale qualificato con specifiche competenze per la manutenzione straordinaria di simili impianti;
- i condizionatori, oggetto della manutenzione, richiedono manodopera specializzata;
- tali rotture o malfunzionamenti sono imprevedibili pur effettuando la manutenzione periodica;
- la ditta Vernengo Servizi è affidataria della manutenzione delle apparecchiature che trattano e climatizzano l'aria destinata alla sala Risonanza Magnetica G.E., con contratto EUSIS UT18/24 e UP2018/3626U

RITENUTO:

- affidare alla ditta Vernengo Servizi la manutenzione del climatizzatore General, al fine di consentire la continuità di servizio inerente la manutenzione delle apparecchiature e permettere la conclusione e verifica dei lavori affidati con contratto EUSIS UT18/24 e UP2018/3626U;
- che la ditta Vernengo Servizi ha prodotto apposito preventivo di spesa in linea con i prezzi di mercato;
- che la ditta Vernengo Servizi possiede i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali per dare seguito alle attività di manutenzione degli impianti;
- che la ditta Vernengo Servizi ha precedentemente effettuato manutenzioni analoghe a quelle riportate in premessa, presso la Fondazione;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Vernengo Servizi srl. P.IVA 05652620823, manutenzione climatizzatore Genral per un importo complessivo di € 532,79 (cinquecentotrentedue/79) escluso Iva (preventivi di spesa n.491/18/LP del 12/06/2018 ed e-mail del 26/06/2018 in allegato);
- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

Si conferma RUP della presente procedura l'ing. Giuseppe Franco.

Si conferma DEC della presente procedura il geom. Gabriele Mazzola.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/575 del 27.06.2018

Oggetto: *affidamento della manutenzione del climatizzatore General che garantisce la climatizzazione dell'aria nel locale tecnico della RM G.E. della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.*

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

IL RUP

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il settore Economico Finanziario e del Bilancio

Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 27.06.2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio**

Oggetto: invio consuntivo

Mittente: "Amministrazione" <amministrazione@vernengofilippo.it>

Data: 26/06/2018 17:47

A: <GABRIELE.MAZZOLA@HSRGIGLIO.IT>

Con la presente a seguito dell'ultimazione dei lavori come da prev. 24/18/VM si è riscontrata la necessità di sostituire n° 02 cinghie a servizio del gruppo general, per un totale pari ad € 40,00 iva inclusa.

Si resta in attesa di ricevere gradito riscontro, cordiali saluti.

DANIELE DAVI

UFFICIO AMMINISTRATIVO



FONDO CHIUSA GRANDE 9/D

90146 PALERMO (PA)

TEL.: 0916888847 – FAX.: 0916886879

EMAIL.: amministrazione@vernengofilippo.it

SITO INTERNET.: www.vernengoservizi.it

Mail priva di virus. www.avast.com



VERNENGO SERVIZI S.R.L.

PROGETTAZIONI - MANUTENZIONI - INSTALLAZIONI - IMPIANTI TECNOLOGICI

Caldaie - Bruciatori - Climatizzazione - Autoclave - Pannelli solari - Impianti Fotovoltaici - Impianti Idraulici
Impianti Elettrici - Riscaldamento - Gas - Antincendio - Gas Medicali - Cucine Industriali - Trattamento Aria - Opere Edili

Spett.le
Fondazione Istituto G. Giglio
Contrada Pietra Pollastra
90015 Cefalù (PA)

Data: 12/06/2018
Preventivo: 491/18/LP

Oggetto: Preventivo di spesa per la riparazione del climatizzatore marca General c/o locale tecnico G.E.

A seguito del **ns. intervento tecnico effettuato in data 11/06/2018** si descrive di seguito il ns. preventivo di spesa per i lavori in oggetto:

Descrizione:

- Messa in pressione con azoto spinto per intercettare la perdita;
- Riparazione della perdita con saldatura mediante fiamma ossido acetilenica;
- Prove di tenuta con azoto spinto fino ad una pressione massima di **40 BAR**;
- Ricarica completa con **kg 3,4 di gas freon R410a**;
- Avvio della macchina;
- Prove di buon funzionamento;
- Materiale d'uso e consumo;
- Manodopera tecnica specializzata;

Il prezzo complessivo a Voi riservato per i lavori sopra descritti è di
€ 500,00 (Cinquecento/00 euro) oltre I.V.A.

N.B. Solo dopo aver messo in pressione possiamo individuare la perdita e constatare se necessita sostituire parti di ricambio. Nel caso in cui per riparare la perdita dovessero necessitare parti di ricambio verrà redatto ulteriore preventivo di spesa.

Modalità di pagamento: R.D.

Per accettazione

La Ditta

Copia non firmata perché inviata telematicamente

